

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия
(наименование территориального органа МЧС России)

Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Чкалова, 21 «А», тел.: 9-99-99, e-mail: gpn_elista@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ики-Бурульскому и Приютненскому районам
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Республика Калмыкия, Ики-Бурул, Промзона, 9-11-41, e-mail: ondikiburul@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 88 / 1 / 1
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

1. Юридическому лицу: Муниципального казенного образовательного учреждения «Песчаная средняя общеобразовательная школа»
Должностному лицу: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "Песчаная СОШ". Селюкова Л.Х.
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения ИО начальника ОНД и ПР по Ики-Бурульскому и Приютненскому районам УНД и ПР
ГУ МЧС России по РК
(наименование органа ГПН)

«05» Октября 2021г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 03 час. 00 мин.
Гос. инспектором ОНД и ПР по Ики-Бурульскому и Приютненскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РК лейтенантом внутренней
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
службы Ибрагимовым Равилем Шамиловичем, проведена плановая проверка МКОУ учреждения «Песчаная средняя общеобразовательная
школа» расположенного по адресу: Республики Калмыкия, Приютненский район, Песчаный ул. Гагарина 1
проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором Селюковой Ларисой Хасановной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование	Срок	Отметка
---	---	---	------	---------

п/п	с указанием конкретного места выявленного нарушения	нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	(подпись) о выполнении (указывается только выполнения)
1	2	3	4	5
1.	Руководителю организации объекта защиты обеспечить первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.	(п.60 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	14.02.2022	
2.	Руководителю организации завести журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	. (п.60 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	14.02.2022	
3.	Обеспечить беспрепятственный проход из здания, на эвакуационном выходе устранить горючие материалы бумажные изделия, деревянные изделия, мебель, инвентарь для уборки помещения.	(п.27 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	14.02.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований

пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

гос.инспектор ОНД и ПР по Ики-Бурульскому и Приютненскому районам
 (должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора
УНД и ПР ГУ МЧС России по РК Ибрагимов Р.Ш.
 по пожарному надзору)

« 29 » октября 20 21 года.

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):

Заведующий МКОУ Песчанная СОШ Селюкова Лариса Хасановна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 29 » октября 20 21 г. √
 (дата)

Селюкова
 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

По вопросам получения консультации в области пожарной безопасности, а также правомерности действий инспекторов государственного пожарного надзора, физическим и юридическим лицам необходимо обращаться по телефонам доверия:
 Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия 8-(847-22)-9-99-99.



(подпись)

М.Л.П.*